

<참조 1>

□ 내재해형 규격시설

<p>◆ 비닐하우스 등 67종</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 비닐하우스 : 35종(연동 5, 단동 19, 과수 3, 광폭 2) ◇ 간이버섯재배사 : 2종 ◇ 인삼재배시설 : 20종(철재 5, 목재 15) ◇ 민간전문업체 개발 규격시설 : 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3) <p>◆ 세부설계도 열람</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 원예특작시설 내재해형 규격설계도.시방서 : 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr) → 농업기술 → 영농기술 → 영농 활용정보 → 시설표준설계도에서 자료 열람 및 다운로드
--

□ 단동 비가림 재배시설 설계시 참고

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래 φ(mm)×t(mm)@cm	가로대 φ(mm)×t(mm)	구조안전성
					설계적설삼(cm)
07-단동- 1	5.0	2.6	φ25.4×1.5t@60	5개(φ25.4×1.2t)	50
07-단동- 2	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 3	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50
07-단동- 4	8.0	3.6	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	48
10-단동- 1	6.0	3.3	φ31.8×1.5t@60	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 2	7.0	3.3	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	42
10-단동- 3	7.0	3.5	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	37
10-단동- 4	8.2	3.9	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	41
10-단동- 5	8.2	3.5	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동- 6	7.6	3.7	φ31.8×1.5t@50	7개(φ25.4×1.5t)	28
10-단동- 7	8.9	3.9	φ42.2×2.1t@90	7개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동- 8	7.6	3.7	φ42.2×2.1t@80	7개(φ25.4×1.5t)	25
10-단동- 9	8.9	3.9	φ48.1×2.1t@70	7개(φ25.4×1.5t)	26
10-단동-10	5.4	2.6	φ25.4×1.5t@80	3개(φ25.4×1.5t)	30
10-단동-11	5.6	2.4	φ31.8×1.5t@100	3개(φ31.8,φ25.4)	29
10-단동-12	5.6	2.4	φ25.4×1.5t@65	3개(φ25.4×1.5t)	27
10-단동-13	5.8	2.6	φ31.8×1.5t@90	3개(φ31.8,φ25.4)	30
07-단동-18	7.0	2.8	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	50
12-단동-1	7.0	3.9	φ42.2×2.1t@90	5개(φ25.4×1.5t)	55